

## STRUKTURDATEN DER ELEKTRIZITÄTSWERKE REUTTE GMBH & CO. KG

Strukturdaten des TN1 – Füssen.

Veröffentlichungen gemäß §§ 10 und 27 Netzentgeltverordnung und §§ 13, 15 und 17 Netzzutrittsverordnung zum Stichtag 31.12.2022:

Netzebene			HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
1	Stromkreislänge der Kabel	km	7,3	-	232,1	-	644,6
2	Stromkreislänge der Freileitung	km	2,2	-	46,1	-	30,0
3	Installierte Trafoleistung	MVA	-	94,5	30,0	172,9	-
4	Entnommene Jahresarbeit	kWh	87.908.275	87.941.276	136.142.566	92.008.928	97.635.760
5	Anzahl der Entnahmestellen	Stück	3	3	411	416	24.708
6	Einwohnerzahl im Netzgebiet	-	34.498				
7	Versorgte Fläche	km <sup>2</sup>	23,33				
8	Geografische Fläche	km <sup>2</sup>	276,06				
9	Höhe der Netzverluste	kWh	12.287	511.146	636.475	1.499.033	2.255.922
10	Höhe der Netzverluste	%	0,01	0,58	0,47	1,63	2,31
11	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	ct / kWh	5,43				
12	Netzengpässe	-	Es liegen keine Netzengpässe vor!				
13	Jahreshöchstlast	kW	28.381	28.379	30.661	21.575	20.748
14	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	-	-	-	-	16.167
15	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	kW	28.381	28.379	28.281	21.324	18.283
16	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	84.543.800	84.532.573	84.065.655	85.138.743	65.817.779
17	Summe aller Einspeisungen	kWh	-	-	33.851.737	2.571.125	31.817.981
18	Grundzuständiger Messstellenbetreiber	-	Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG				
19	Preis für Jahresmehr- u. Jahresminderungen	ct / kWh	Verteilnetz ist Teil der österreichischen Regelzone 10YAT-APG-----L. Abrechnung der Mehr-/Minderungen über 2.Clearing nach österr. Marktregeln über den BKO APCS. Durchschnittspreis der AE siehe www.apcs.at				

