

STRUKTURDATEN DER ELEKTRIZITÄTSWERKE REUTTE GMBH & CO. KG.

Veröffentlichungen gemäß §§ 10 und 27 Netzentgeltverordnung und §§ 13, 15 und 17 Netzzutrittsverordnung zum Stichtag 31.12.2024:

Netzebene			HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
1	Stromkreislänge der Kabel	km	7,3	-	293,8	-	779,4
2	Stromkreislänge der Freileitung	km	2,2	-	43,1	-	27,7
3	Installierte Trafoleistung	MVA	-	94,5	45,0	182,32	-
4	Entnommene Jahresarbeit	kWh	89.167.352	89.213.013	135.936.866	102.515.519	111.280.585
5	Anzahl der Entnahmestellen	Stück	3	3	427	441	27.064
6	Einwohnerzahl im Netzgebiet	-	33.155				
7	Versorgte Fläche	km ²	30,28				
8	Geografische Fläche	km ²	401,49				
9	Höhe der Netzverluste	kWh	11.791	490.519	610.791	1.438.543	2.164.889
10	Höhe der Netzverluste	%	0,01	0,55	0,45	1,40	1,95
11	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	ct / kWh	23,35				
12	Netzengpässe	-	Es liegen keine Netzengpässe vor!				
13	Jahreshöchstlast	kW	27.061	27.058	30.676	24.984	22.093
14	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	-	-	-	-	19.256
15	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	kW	27.061	27.058	26.956	24.726	21.538
16	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	78.302.400	78.291.961	77.857.541	90.259.139	71.161.242
17	Summe aller Einspeisungen	kWh	-	-	38.386.023	2.687.078	40.119.343
18	Grundzuständiger Messstellenbetreiber	-	Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG				
19	Preis für Jahresmehr- u. Jahresminderungen	ct / kWh	Verteilnetz ist Teil der österreichischen Regelzone 10YAT-APG-----L. Abrechnung der Mehr-/Mindermengen über 2.Clearing nach österr. Marktregeln über den BKO APCS. Durchschnittspreis der AE siehe www.apcs.at				

