

STRUKTURDATEN DER ELEKTRIZITÄTSWERKE REUTTE GMBH & CO. KG

Veröffentlichungen gemäß §§ 10 und 27 Netzentgeltverordnung und §§ 13, 15 und 17 Netzzutrittsverordnung zum Stichtag 31.12.2025:

Netzebene			HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
1	Stromkreislänge der Kabel	km	7,3	-	300,5	-	797,8
2	Stromkreislänge der Freileitung	km	2,2	-	40,6	-	25,3
3	Installierte Trafoleistung	MVA	-	94,5	25	205,18	-
4	Entnommene Jahresarbeit	kWh	79.357.784	79.413.731	136.905.237	105.779.548	114.960.242
5	Anzahl der Entnahmestellen	Stück	3	3	432	444	27.203
6	Einwohnerzahl im Netzgebiet	-	36.626				
7	Versorgte Fläche	km ²	30,40				
8	Geografische Fläche	km ²	401,49				
9	Höhe der Netzverluste	kWh	11.573	481.457	599.506	1.411.964	2.124.891
10	Höhe der Netzverluste	%	0,01	0,61	0,44	1,33	1,85
11	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	ct / kWh	9,568				
12	Netzengpässe	-	Es liegen keine Netzengpässe vor!				
13	Jahreshöchstlast	kW	26.400	26.398	29.560	25.972	22.886
14	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW	-	-	-	-	20.002
15	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	kW	26.400	26.398	26.313	25.756	22.592
16	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	66.591.800	66.581.811	66.166.289	89.986.905	71.841.239
17	Summe aller Einspeisungen	kWh	-	-	27.431.876	2.898.499	43.119.002
18	Grundzuständiger Messstellenbetreiber	-	Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG				
19	Preis für Jahresmehr- u. Jahresminderungen	ct / kWh	Verteilnetz ist Teil der österreichischen Regelzone 10YAT-APG-----L. Abrechnung der Mehr-/Minderungen über 2.Clearing nach österr. Marktregeln über den BKO APCS. Durchschnittspreis der AE siehe www.apcs.at				

